

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pionierska spółdzielnia) "RAC"
"ŚW. FLORIAN" ze WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 6
Tel. (074) 84 23 236
NIP 662-444-44-34

Wałbrzych, dnia 30.03.2018 r.

Opinia Nr 008484

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gieszydu nr 25/17 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podpóje

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecyk kł + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kuchenno-kładowy podłączyć do
przewodu w 3. Piec kładowy pokojowy podłączyć
do przewodu w 1.
Wentylacja zewnętrzna z kuchenki Ø150 w
otulinie (istniejąca).
Wentylacja z pomieszczenia WC wpłynie
w/p projektu.

Inne uwagi: Memoriale kominów zachowane z
inwentaryzacji.

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Podpóje
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Słone
Pieczęć i podpis

	1	3	dach
			stych
p 15	p 17	K 17 CO 18 19	III p.
Z 12		K 13	II p.
		CO 7	I p.
	P ₄		poden
			piwnice

