

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu

zaprasza do złożenia oferty na:

czyszczenie wkładu kominowego

2. Przedmiot zamówienia: **mechaniczne czyszczenie wkładu kominowego średnicy 150mm i długości ok. 14,0mb dla pieca c.o. z lokalu nr 5 w budynku przy ul. Gen. Andersa 79 w Wałbrzychu (wg załączonego protokołu kominiarskiego).**
3. Termin realizacji zamówienia: **2 tygodnie**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **60 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **20.02.2019 r., do godz. 10:30**
8. Termin otwarcia ofert: **20.02.2019 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka, Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
12. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

PREZES ZARZĄDU
Kacper Nogajczyk

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
54-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. 1-go Maja 1, tel. (074) 843-27-32
F. 843-27-54

PROTOKÓŁ Nr 117/19
z dnia 30.01.2019

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B.O.K. Biały Kamień
położonym w Walbrzychu przy ul. Gen. Andersa nr. 79/5

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Wkład od pieca CO etaj z M-5 jest drożny. Smołowany przez piec CO etaj przewód - wkład przegrzewa się - odwarstwia (zop smoły) lecz smoły do końca nie usunęto. Zaleca się czyszczenie mechaniczne.
2. W celu uniknięcia smołowania należy zasypywać większe ilości paliwa a częściej i palic na otwartym dopływie powietrza, wpręża temperaturę spaliny, będzie osuszać przewód kominowy i nie pozwoli na dalsze jego smołowanie.
3. Uwagi: smołowanie przewodu niesie za sobą zagrożenie porażkowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara

