

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-301 Walbrzych, ul. Pola Półn. 9
tel. 74 84 23 236
NIP 780-000-22-00

Walbrzych, dnia 4.02.2019 r.

Opinia Nr 009203

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bogusławskiego nr 3/4 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wyflasu
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wytyczne wykonania gwarantujemy z
powołaniem technicznego wykonania wg
projektu technicznego zgodnie z
oleowanymi przepisami.

Inne uwagi: W obszarze mierzona jest tylko jedna
dymowa o wym. 50x50 cm, innych brak


Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK N. Walbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis: 05.02.2019



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Ekspert nie odpowiada na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Piszę i podpis

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 103
z dnia 24-01-2019**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski
55-301 Wałbrzych, ul. Północna 17
74 34 23-286
NIP 895-000-20-54

położonym w **WAŁBRZYCHU** przy ul. Bogusławskiego nr 3/4

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny, ciąg prawidłowy.

Brak jest wentylacji wywiewnej i nawiewnej.

W dniu kontroli ciagi prawidłowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

**Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Siara

29.01.2019
ZADZANIEM WŁAŚCICIELA
„PARTNER”
PREZES
Janusz Bakowski