



OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- (2) - nr lokalu mieszkalnego
- Kg - kuchenka gazowa
- PgII - kocioł gazowy
- ☒ - istniejący gazomierz miechowy
- LG

UWAGI:

- Istniejący wywiew z pomieszczeń łazienki pozostaje bez zmian. Dla zapewnienia lepszego ciągu należy zamontować obrotowa nasadę kominowa na przewodzie wywiewnym. Wywiew z pomieszczenia kuchni będzie realizowany poprzez nowy przewód prowadzony po elewacji tylnej budynku.
- Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm².
- Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewnią istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
- W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.
- Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
- Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przewód spalinowy wyprowadzić ponad dach wolnym istniejącym przewodem kominowym i prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.



P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa lokalu z wykonaniem łazienki oraz C.O. gazowe wentylacji nawiewno-wywiewnej Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna	1:50	J-6
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	19.09.2018r