

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
55-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 3
Tel. (074) 84 29 00 00
NIP 662-000-00-14

Opinia Nr

008560

Wrocław, dnia 19-04-2018 r.

z wyjątków przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mickiewicz 46A/1 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BCH - Śródmieście.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO-gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Nie ma możliwości podłączenia piece CO na palno gaz do istniejących przewodów.

Kocioł gazowy z żaluzji kominowa spalająca
podłączony do technicznego układu powietrno-
spalinowego zgodnie z wymogami producenta i
projektom technicznym.
Wentylacja z kuchenii miejscowa na tarasie z
tarasem jest wyprowadzona mechaniczną wentylacją
wyczerpana techniczna.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

D. Starek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BCH - Śródmieście

Wrocław


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócenie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MFB - KOMINIARSKI

Daniel Starek

Pieczęć i podpis