



LEGENDA:

- projektowany przewód instalacji gazowej
- istniejąca instalacja gazu
- ⊞ zawór odcinający do gazu
- ⊞ filtr do gazu skośny
- rura ochronna

Uwaga:

- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Przed kuchenką gazową na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15.
- Nie przewiduje się zmiany lokalizacji gazomierza. Gazomierz należy zamontować na listwie eliminującej przenoszenie naprężeń z instalacji gazu w istniejącej wentylowanej stalowej naściennej szafce gazowej.

BIURO PROJEKTÓW **SANPRO** KAROLINA OKOŃ
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU
TEL.: 666 056 774

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Waldemar Joński	UAN.VI-f/3/185/87 DOŚ/IS/0602/09		Data: 14.11.2016
Asystent:	mgr inż. Karolina Okoń			Stadium: PB
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzych wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 8IS
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU			