



UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w rejonie urządzeń kuchennych stosować osprzęt p.t.; IP-44.
3. Tablice mieszkaniowe TM zastosować jako natynkowe montowane na wysokości 1,60m.
4. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów LYZo 4mm².

BIURO PROJEKTÓW SANPRO KAROLINA OKOŃ
UL. PALISADOWA 78/5 W WAŁBRZYCHU
TEL.: 666 056 774

Projektant br.budowlana:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15 DOŚ/IE/0244/15	Data: 14.11.2016
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU NR 12 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Nr rys.: 11IE