

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

*Wrocław, dnia 23.09.2016 r.*

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1  
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 0  
Tel. (71) 784 02 88  
KRAK 846 000-20-54

Opinia Nr *007277*

proszących o przeprowadzenie oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Plac Kostrewy* nr *1/12* w *Wrocławu*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MZB Sp. z o.o.*  
*13 oki - Nowe Miasto*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *piecy-*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyezym wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*N. kachum brak jest możliwości podłączenia  
pieca do kominu - proponuje się grzewce  
grzejniki "MORA"  
W pokoju piec kachlowy podłączyć w  
dotychczasowe miejsce.  
Wentylacja wykonana kachum istniejąca  
prawidłowa.*

*Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.*

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

*S. Samotyj A. Maciejewski*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

*Boh. Nowe Miasto  
w Wrocławiu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Sebastian Samotyj*