

Wałbrzych, dnia 27.10.2017r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/57/2017

Pani Sylwia Tchorowska
Biuro projektów i usług
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Wysockiego 28
58-304 Wałbrzych

Dot.: wniosku o techniczne warunki przyłączenia do sieci oraz zapewnienia odbioru wód drenazowych i opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul.Przebieg nr 3 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych i drenazowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 200” dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul.Przebieg nr 3 w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Na potrzeby odwodnienia inwestycji należy wykorzystać istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej „kd 150”. W ramach zadaniach można przewidzieć przebudowę bądź remont przyłącza, przy czym maksymalny przekrój przewodu kanalizacyjnego może wynosić Ø 160 mm.
2. Na odwodnieniu drenazowym przewidzieć studnie osadnikowe.
3. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 , poz. 1800).
4. Projekt odwodnienia należy uzgodnić w ZDKiUM.
5. W przypadku wymiany istniejącego przyłącza, po zakończeniu robót budowlanych, należy uzyskać od tut.Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizację deszczową.
- 6 Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania przyłącza w należytym stanie technicznym.
- 7.W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonej do wniosku mapie.

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego

DYREKTOR
Krzysztof Stępczyk