

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 22.02. 2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIE
KOMINIARSKI NR 11
W OLSZANIECZKACH
ul. ŚW. FLORIANA 16/17
53-610 SZCZAWNO-ZDRÓJ
Polska, tel. (71) 842 30 54
fax (71) 842 30 54

Opinia Nr 009183


wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wajdy nr 14/8 w Wąlbzyczku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.C.K. Świdwieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



1. Budynek jest wolnostojący, przewody do podłączenia wentylacji.
2. Dla wentylacji wgrzewanej kachli należy wykonać i wyprawić zgodnie z obowiązującymi przepisami nowy przewód.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych powinno być dostarczone powietrze z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.C.K. Świdwieście
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Skierowanie na odbiór.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis