



Uwaga

W istniejącej tablicy administracyjnej należy zabudować dodatkowy wyłącznik instalacyjny S301C10 do zabezpieczenia obwodu pompy oraz wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie zadziałania $\Delta I=0,03A$.



KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Reja 4b, 58-302 Wałbrzych			Obiekt: Budynek Mieszkalny ul. Reja 4b, 58-302 Wałbrzych, <small>dz. nr 293/2 obręb nr 19 Stary Zdrój</small>		
Temat: Izolacja pionowa i odwodnienie budynku			Stadium: PB	Branża: E	Data: 06.2016
Projektant: specj. elektryczna	mgr inż. Zdzisław Marciniak Upr. nr NBGP-V-7342/3/8/95/96		Tytuł rysunku: Instalacja zasilająca do przepompowni		Skala: 1:00
					Nr rys. 1/E