

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
WID 000-000-20-54

Opinia Nr 009191

Szczawno-Zdrój, dnia 04.03.2019 r.  
"Śródmieście"  
06. MAR. 2019  
7157  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

w budynku przy ul. Wajdy nr 18/4 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody dymowe.
2. Dla wentylacji wywiewowej kuchni należy wykonać i wyposażyć parokład desk nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zregenerować należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabada, Renigwiesz Sztyrk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis