



Uwagi:

- 1) Najmniejsza wysokość balustardy min 1,10m (od strony naziomu)
- 2) Elementy balustrady łączyć za pomocą spoin pachwinowych gr 3,5mm
- 3) Malowanie ochronne farbą ftalowa - kolor brązowy

STAL KSZTAŁTOWA ST3SX Elektrody ER 146

FORMAT

Pracownia Projektowa FORMAT

mgr inż. Paweł Sznajder
ul. Hetmańska 34/6, 58-316 Wałbrzych
tel. 603 477 540

Obiekt	Drenaż opaskowy, izolacja pionowa fundamentów oraz budowa nowego muru oporowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 47 w Wałbrzychu				
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 47; 58-302 Wałbrzych				
Tytuł rys.	BALUSTRADA				
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala
Projektant: konstrukcja	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	10.02.2017		1:20
Asystent:					Nr rys. 3
Sprawdz.					Nr str.