

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot zamówienia: **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Bogusławskiego 6 w Wałbrzychu.**

2. Termin realizacji zamówienia: **4 tygodnie**

3. Okres gwarancji: **nie dotyczy**

4. Termin związania ofertą: **30 dni**

5. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48

6. Termin składania ofert: **25.03.2019 r., do godz. 10:30**

7. Termin otwarcia ofert: **25.03.2019 r., godz. 11:00**

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)

e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

9. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**

Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.

10. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**

11. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Nie wyrażamy zgody na kucie bruzd w ścianach zewnętrznych, gdzie grubość ściany jest mniejsza niż 51cm. Należy zaprojektować wentylację we wszystkich pomieszczeniach, które tego wymagają.

W dokumentacji winna być zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu

PREZES ZARZĄDU

Kacper Nogańczyk

KIEROWNIK
Działu Inżynierii

mgr inż. Bronisław Lis

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 294
z dnia 8-03-2019**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Pole Pole 6
tel. 74 84-23-286
fax 74 84-23-286

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego nr 6/12

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny, ciąg komina prawidłowy.

W mieszk nr 12 podłączony jest piec kaflowy pokojowy, do wylotu jest ok. 8mb, przy ostatnich silnych wiatrach wg oświadczenia lokatora wystąpiły zakłócenia podczas palenia. W kuchni brak jest wentylacji wywiewnej, mieszkanie jest uszczelnione okna PCV nie posiadają nawiewników.

W piwnicy na tym kominie są zamontowane duże drzwiczki rewizyjne o wym 1,4mx 0,7m, takie muszą pozostać, ze względu na specyfikę tego komina. Pomiędzy drzwiczkami a ścianą jest nieszczelność, nasza propozycja uszczelnienia powinna być wykonana zwykłymi uszczelkami okiennymi przyklejonymi do drzwiczek lub ściany.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ Kominarski

Daniel Siara

