



ZESTAW WODOMIERZOWY DLA MIESZKAŃ



Oznaczenia:

- instalacja kanalizacyjna istniejąca
- instalacja wodociągowa — projektowana

K1

— nr pionu kanalizacyjnego

W1

— nr pionu wodociągowego

Uwagi:

- Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
- Pion wodociągowy zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
Przewody prowadzone nadtyńkowo zizolować otuliną FRZ gr. 20mm
- Pion wodociągowy prowadzić w bruzdach ściennych.
- Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy
typu BA z filtrem o średnicy DN40
- Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową
wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
- Pion K1 zakończyć rurą wywiewną
- Pod zaworem antyskażeniowym zamontować wpust podłogowy
- W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
 - wodomierz JS 1.5m³/h dn15 — 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		01.18
Tytuł rysunku	RZUT II PIETRA— INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 5