

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ul. 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
00-000 20-54

Załącznik do opinii 009197/19

z dnia 06.03.2019

Stosownie do postanowień § 23 pkt. 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460) Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiadamiam :

że w czasie sprawdzania przewodów kominowych w budynku przy ul. Daszyńskiego nr 27/15 w Wałbrzychu zostały stwierdzone zaniechania. W związku z powyższym na podstawie § 23 pkt. 5 powołanego rozporządzenia winien użytkownik w terminie natychmiastowym usunąć wyszczególnione braki, usterki, zaniechania tj.

Należy : ze względu na częste palenie zaleca się wykonanie wkładu żelaznego mm. 150 dla pieca kuchennego N-15 typu bardziej, ze wskazaniem zwrócić się na ostatniej kondygnacji (kuchnia komin).

Zalecenie otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

G. Siara
Daniel Siara

