

Wałbrzych, dnia 10.10.2018r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/56/2018

**Pan Piotr Kopinowski**  
**PHU KAPINUS**  
**ul. Wrocławska 140**  
**58-306 Wałbrzych**

**Dot.: wniosku o wydanie warunków odbioru wód opadowych i denazowych dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul.Sienkiewicza nr 1-1A w Wałbrzychu**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że na potrzeby odwodnienia nieruchomości od strony podwórek należy skorzystać z sieci „kd 200” i o techniczne warunki przyłączenia wystąpić do administratora tej sieci Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. Wskazana sieć przyłączona jest do zarządzanej przez nas miejskiej sieci kanalizacji deszczowej „kd 200” w ul.Sienkiewicza w Wałbrzychu i jako przyszły odbiorca wód opadowych z nieruchomości opiniujemy planowane zamierzenie pozytywnie z następującymi warunkami:

1. Na projektowanym odwodnieniu drenażowym wykonać studnie osadnikową.
2. Po wykonaniu odwodnienia należy wykonać i przedłożyć do tut. Zarządu inwentaryzację powykonawczą wykonanego odwodnienia oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z odwodnienia całej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Sienkiewicza nr 1-1a w Wałbrzychu.
- 3 Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia w należyтым stanie technicznym i przeprowadzania czyszczenia studni osadnikowej co najmniej dwa razy w roku..
- 4.W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy z ZDKiUM i do ponoszenia opłat, na zasadach określonych w przepisach prawa.
5. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

DYREKTOR

Krzysztof Stawczyk

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego