

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
JEDYNY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ul. 55-SIG SZCZATNO ZBRÓJ
Półna 1, tel. (674) 843-27-32
54-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 21.03. 2019 r.

Opinia Nr 009268

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pionierów nr 3/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy CO podłączyć do zewnętrznego okładu powietrzno-spalinowego zgodnie z wytycznymi producenta. Okład wykonać ponad dach zgodnie z projektem
2. Wentylację mechaniczną, kuchenie i łazienki wykonać wg projektu technicznego.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia wentylacyjne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabarda, Romanisz Sajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień


1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara