

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYCH
LIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
KRS 000000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 26.03. 2019 r.

Opinia Nr 009278

w budynku przy ul. Pionierów nr 6/7 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Polikondensacji pieca pokojowego (przewód nr 7).
1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony do podłączenia kotła CO gaz. Podłączenie do przewodu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni istniejąca - prawidłowa w przewodzie nr 2. Wentylacja łazienki do przewodu wentylacyjnego istniejącego prawidłowa.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Fabuda, Reniowicz Sędzicki


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:





Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRYCH									
II P	Wg 7	Wk 7					P 7		
I P			Wg 4	Wk 4		Wk 4			
PARTER							P 1		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara