

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
(pieczęć/Zakładu Kominiarskiego) KSK 17
53-301 Wąbrzych, ul. Pole Pole 6
tel. 71 34-23-236
fax 888-000-20-54

WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Wąbrzych, dnia 30.01.2019 r.

Opinia Nr 009149

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Plac Wolności 6/1 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO gaz + went.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z went. kominową
spalarnia podłączona do przewodu m. 3
zgodnie z wymaganiami producenta.
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu
technicznym i skuteczna m. 4.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Stang-

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK. Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wąbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stang podpis

