

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁ BRZYCH  
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37  
NIP 896-000-2024

Szczawno-Zdrój, dnia 03.04.2019 r.

**Opinia Nr 009288**

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 16/1 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (45x45 cm) po likwidacji pieca CO stać  
wraz z wkładem będzie można przesunąć do podłączenia,  
zgodnie z zapytaniem producenta kotła CO gaz.
2. Wschylająca wyspowa kuchnia istniejąca oraz istniejący nawiew  
prawidłowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Sajdak


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia .....

podpis: .....



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

**Opiniodawca**  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

# SZKIC ORIENTACYJNY

