



Legenda:

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
- istniejąca instalacja wodociągowa
- istniejąca kanalizacja sanitarne
- projektowana kanalizacja sanitarne z PVC

Uwagi:

Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :  
- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)  
- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)  
Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.  
Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.



**KAPINUS**

**PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4
Data: 12.2018				
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut I piętra - projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna		
Skala: 1:100				
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski				
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		Nr rys. 2/S		