

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(prezję Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ŚW. FLORIAN - 17-040 JAWA KLAWIA
ul. POLNA 7A, ŁĄDOWA KOMINIARSKA Nr 1
58-101 Wąbrzeź, ul. Boja Pole 6

Ważnych, dnia 17.04.2019 r.

Opinia Nr 009425

pA Krayen

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 17-go listopada nr 132/4 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MTB Sp. z o.o.
1364- Spółka z o.o.

12485

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przebiegu wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

12485

Kocioł główny z zamk. termow. zapalającym
podłączony do zewnętrznej instalacji podwójno-
zadaniowej zgodnej z wymogami producenta
wraz projektem techn.

Wentylacja mechaniczna i kuchnia istniejąca do
kuchni mieszkalnej - ciąg przeciwny.

Inne uwagi: Należy pamiętać, że jest to tylko symulacja
o wym. 50x50 cm.

Kontrolir dokonal: S. Sanofiji

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BON - Henryk Kuczyński
1 egz. dla RZK N. Wójcik

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwołanie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj

Pieczone i podbite

11/12