

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 18.12 2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. RÓŻANA 1, tel. (074) 643-272
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009075

P. P. Kosiński
P

w budynku przy ul. Chałubińskiego nr 5/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn widliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

2. Likwidacji pieca kuchennego z przewodu nr 2-zamontowaniu nowego

1. Przewód kominowy nr 3 po zamontowaniu wkładu spalinowego będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła CO gaz dla którego zaciąg powietrza wykonac z boku budynku
2. Wentylację wspierającą dla kotła podłączyć można do przewodu nr 4

3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnienie należy wciągu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Dominik Sądylek

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słusze orientacyjny na odwrócić.
3. Należy dołączyć do opinii.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia





Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Sława
 Daniel Sława



PRZEDPOJAZD



PLAN ORIENTACYJNY