

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE  
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI M17  
58-301 Wąbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-2804

Wąbrzych, dnia 6.12.2018 r.

Opinia Nr 009049

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Mickiewicza

46A/2 w Wąbrzychu


dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

130W Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

piecy-



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pieć grzewcza w kuchni może być podłączona do menuetu nr 3

Pieć grzewcza w łazience może być podłączona do menuetu nr 5

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Alternatywnie: kocioł grzewczy podłączyć do zewnętrznego układu powietrze-sprężonego zgodne z wymogami producenta i projektem.

Inne uwagi:

Wentylacja mechaniczna grawitacyjna zewnetrzna mechaniczna

Kontroli dokonał:

D. STARA K. MAJOWSKI

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Prok. Śródmieście

1 egz. dla RZK

w Wąbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniopiszący  
MISTRZ KOMINIARSKI  
(prawnymolny tytuł kominarski)

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Opis 09049-



1	2	3	4	5	6	
						Styżen-
E <sub>10</sub>				P <sub>11</sub>	$\overline{m}_p$	
			10 8		$\overline{m}_p$	
	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>		P <sub>5</sub>	$\overline{I}_p$	
		P <sub>2</sub>		P <sub>2</sub>		parten m2.
						prace

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara