

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 898-000-20-54

Wałbrzych, dnia 4.03.2019 r.

Opinia Nr 009226

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 41/7 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie cogen + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania (kondens.) podłączony do metody m 2 zgodnie z wymogami producenta.
Wentylacja wewnętrzna z pomieszczeń kuchni i łazienki zewnętrzna w oknie termiczne przewidywana - ciąg przeciwny.
Przewód kominowy m 2 porożnic do wykorzystania na ewentualną wentylację mechaniczną z pomieszczeń łazienki.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze,
N. Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

09226



1	2	
		Stuck-
		ITP m 9-10- CO gas + washed. 2000000
		CO gas 7 ITP m 4.
		ITP m 3 prec CO in my follow-
		ITP m 4- prec CO in my follow-
		ITP m 4