

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w piwnicy, gdzie znajduje się piec c.o. na opał stały z lokalu nr 2a w budynku przy ul. Gen. Zajączka 6 w Wałbrzychu.

2. Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni

3. Okres gwarancji: nie dotyczy

4. Termin związania ofertą: 30 dni

5. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48

6. Termin składania ofert: 27.05.2019 r., do godz. 10:30

7. Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r., godz. 11:00

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.

10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.

11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Nie wyrażamy zgody na kucie bruzd w ścianach zewnętrznych, gdzie grubość ściany jest mniejsza niż 51cm. W dokumentacji winna być zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu

PREZES ZARZĄDU

Kacper Noga - zyk

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Bronisław Lis

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
fax 843-20-54

PROTOKÓŁ Nr 548/19
z dnia 23.04.2019

z kontroli przewodów kominowych w budynku



administrowanym przez B.O.K. Śródmieście

położonym w Wątkownicy przy ul. Gen. Żająckiego nr. 6/2A

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Przewód 45x45cm dwójny, smutowany przez piec COtar z M-2A przewód wleci wypaleniu. Przewód będzie można eksploatować po jego otulakowaniu w piwnicy 2A oraz po wypaleniu drzwierek w korytarzu piwnicy.
2. W piwnicy gdzie znajduje się piec COtar z M-2A budynek jest wentylacji mechanicznej nawiewnej, która należy wykonać. W celu uniknięcia smutowania należy piec CO częściowo zasympakować - zmniejszyć sposób palenia - zasypać mniej opatu a częściowo palić na otwartym dopływie powietrza.
3. W M-10 komin przy piecu żal należy otulakować.
4. W M-17 nie się nie dzieje.
5. W części stropu widoczne wykwinęły smoki na kominie - typki wymagają wymiany.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel - użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara