

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Walczyński, dnia 20 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIE
REJONOWY ZAGŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Boleś 6
tel. 74 34 23 230
NIP 898-010-70-54


Opinia Nr 009229

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Walczyńskiego*

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

13011- Podgórze



Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz + CO ogrzew*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komina spalinowo (kondens.) podłączony do utraci powietrno-spalinowego doprowadzonego przez stychy ponad dach, zgodnie z wytycznymi producenta i projektem. Wentylacja wyrównoważająca i termostaty mechaniczne wykonane w osłonie termicznej czołgi mechaniczne. Alternatywne - nie CO na palno może być podłączony do pieca w 7.

Inne uwagi: *Jest wykonana nawiew powietrza z foliową do mieszkania obecne przepisy p.poz zabraniają takich rozwiązań, bo w razie zagrożenia toksycznego, wystąpi ono także w lokalu.*

Kontroli dokonał: *D. Siara*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

13011- Podgórze
Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

07/11/19 09229-

