


**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 227
z dnia 20-02-2019

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez BOK Śródmieście
położonym w Wałbrzychu przy ul. MICKIEWICZA nr 9A/5

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54



KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy od pieca kuchennego kaflowego jest drożny, ciąg prawidłowy.
Wentylacja wywiewna ciąg prawidłowy.
Wentylacja nawiewna prawidłowa.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
Daniel Siara