


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ



BELKI STROPOWE NR 3 i 4 ORAZ 7-10 SILNIE SKORODOWANE. WYMAGAJA OCZYSZCZENIA Z KOROZJI, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ORAZ WYKONANIA WZMOCNIENIA

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- Odsłonić otykowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
- Elementy konstrukcji stłowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/St3, a następnie odkurzyć i odtłuścić.
- Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża Acraton OT na grubość min. 60um
- Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL – narażenie do kat. C4
- Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silkatową).



58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2  
tel. 601-480-187,e-mail: pawelgalan@p.p.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Gwarków 7		
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy Gwarków 7		
STADIUM:	EKSTERIERYZACJA TECHNICZNA		
ADRES:	Wałbrzych, Gwarków 7 działka nr 16/7, obręb nr 0017 Białe Kamienie		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/Bo/0077/10	02.05.2019	
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą		NR 01