


UWAGI:

1. Istniejącą instalację zimnej wody na poziomie piwnicy należy zdemontować.
2. Istniejący pion W1' wody zimnej zostaje odcięty od dopływu wody. Podejście zostanie zaślepienie. Suchy pion nie zostanie zdemontowany.
3. Zaprojektowano nowy pion W3 do podłączenie zimnej wody do loklau nr 5. Pion w obszarze klatki obudować płytami GK
4. Nową instalację wody wykonać z rur Alu PEX systemu zaciskanego np. firmy Comap.
5. Instalacje izolowaną termicznie prowadzić wzdłuż ścian oraz na poziomie strychu w posadzce. Przewody należy mocować do ścian za pomocą obejm.
6. Rurociągi instalacji wody zimnej należy zaizolować na całej długości.
7. Przewody prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czepalne.
8. Wszystkie wodomierze należy wymienić na nowe np. typ JS-01 firmy PoWoGaz dn15
9. Za wodomierzem głównym należy zamontować zawór antyskażeniowy
10. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Instalację kanalizacji sanitarnej na poziomie lokalu nr 2 i 4 pionu K2, w lokalu nr 5 wraz z wywiewką pionu K3 oraz pion K4 należy wymienić na nowy.
12. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV
13. W przypadku ujawnienia dodatkowych elementów konstrukcyjnych prace należy przerwać i powiadomić projektanta.

OZNACZENIA:

- - nowa instalacja zimnej wody
— - istniejąca instalacja zimnej wody (pozostająca bez zmian)



- - nowa instalacja kanalizacji sanitarnej
— - istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej (pozostająca bez zmian)

K1 - lokalizacja pionu kanalizacji sanitarnej

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych ul. Niepodległości 212	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnych w częściach wspólnych wraz z montażem wodomierzy R>=160 (dawna klasa C) w budynku przy ulicy Niepodległości 212 w Wałbrzychu Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej UWAGI DO RYSUNKÓW	1:50	W-0
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	14.05.2019r.