



Legnica, dnia 09.11.2016 r.

Wasz znak:

Nasz znak: NZL.412311.1-14a/2016

Instal STD
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych
ul. Wysockiego 28
58-304 Wałbrzych

Dotyczy: odprowadzenia wód opadowych i z drenażu opaskowego projektowanym wylotem do kanału krytego rzeki Pełcznicy z budynku przy ul. Poznańskiej 12 w m. Wałbrzych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy**, akceptuje odprowadzenie wód opadowych i z drenażu opaskowego projektowanym wylotem o średnicy \varnothing 160 mm w km 35+730 (prawy brzeg) **rzeki Pełcznicy** (współrzędne urządzenia wodnego: N:50°74'72"; E: 16°29'38") z budynku przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu.

Jednocześnie informujemy, że podczas realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić poniższe uwagi:

- wszelkie uszkodzenia w obudowie kanału krytego rzeki Pełcznicy powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy naprawić na koszt Inwestora,
- bieżącego utrzymania i konserwacji wylotu oraz kanału krytego rzeki Pełcznicy na odcinku 5 m powyżej i poniżej osi wylotu,
- odprowadzanie projektowanym wylotem wody z drenażu opaskowego i połąci dachu w ilości nie większej niż 5,75 dm³/s,
- powiadomienia tut. Zarządu Zlewni o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z 2-tyg. wyprzedzeniem,
- wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót należy dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanego wylotu zawierającą przekroje z potwierdzonymi przez geodetę rzędnymi posadowienia obiektu i opisu sposobu wykonania ww. wylotu,
- zapewnienia udziału przedstawiciela Zarządu Zlewni z/s w Legnicy w komisijnym odbiorze robót,
- wprowadzane wody opadowe winny spełniać wymogi Rozporządzenia nr 9/2016, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.

Ponadto przedmiotowe pismo:

- obowiązuje przez okres trzech lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Ewelina Bien

tel. 76 862 44 51

W.S. Kiciowski
GLÓWNY SPECJALISTA
w Zarządzie Zlewni
w Legnicy
Tajka
mgr inż. Helena Pajka

RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy

adres: ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel. (76) 862 44 60 / fax (76) 862 44 51

e-mail: zarzad.legnica@wroclaw.rzgw.gov.pl