

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wąbrzych, dnia 17.06.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wąbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23 238
NIP 896-000-20-64

Opinia Nr 009548


Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mgo listopada nr 17/14 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIB Sp. z o.o.
BOH - Stany Jedrej

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO gaz.



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kolumna
spalania podłączony do zewnętrznego
urządzenia powietrze-spalinowego zgodnie z
wymogami producenta i projektem
technicznym.

Wentylacja wewnętrzna grawitacyjna z
przebiegiem kolumny wykonana zgodnie
z projektem.

Wentylacja wewnętrzna w formie istniejącej
wagowa do kolumny grawitacyjnej - cząg
prawy.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

DSamotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Stany Jedrej
W Wąbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Skreślić ocenę wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis