

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
PRACOWNICY ZAKŁADU KOMINIARSKIM
58-301 Wrocław, ul. Pole Polskie
tel. 71 654 23-286
NIP 586 000 220 54

Opinia Nr 009611

Wrocław, dnia 2.07.2019 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

D. ŚNARCI

nr

7/3

w Wrocławiu


dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



Kocioł gazowy z zamk. kominem spalinami
podłączony w kominie do przewodu nr 1
zgodnie z wymogami producenta.

Wentylacja wywiewna wykonana do
przewodu nr 2.

Alternatywnie można podłączyć prec. CO na
palmo iare do przewodu nr 1, wentylacja
wywiewna do przewodu nr 2.

Dla prec. CO węglowego: musi być wykonana
wentylacja nawiewna o przekr. 200 cm².

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza do
mieszkania.

Kontroli dokonał:

D. ŚNARCI

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

PROH Śródmieście
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Dariusz Szymański
Przedstawiciel

11. Atterbury

Stuch 17



- 11260