



Legenda:

— projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiecia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.

<div><div><div><div><b>KAPINUS</b></div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI MONTAŻ ZASTĘPCZY</div></div><div><div>www.kapinus.pl   biuro@kapinus.pl   tel.: +48608744059 +48664780376</div><div>ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)</div></div></div></div>				Inwestor: Wspólnia Mieszkaniowa ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych		
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Data: 10.2019		
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacji gazowej		
		Skala: 1:50		
		Nr rys. 1/S		