



Legenda:

projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiegania przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.

**KAPINUS**
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NAZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140, 58-300 Wąbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku.

Projektował: mgr inż. Mirosław Kocumbas Upr. nr 245/02/DU/V w specjalności instalacji sanitarnych	Stadium: PB	Branża: S	Arkusze: A4	Data: 10.2019
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	Tytuł rysunku: Rzut II piętra			Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska	- instalacji gazowej			Nr rys. 3/S