



UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie.
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Gazomierze montować na listwach montażowych w szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm.
4. Podejścia pod gazomierze dn25st.cz.

OZNACZENIA

— projektowana instalacja gazowa



Pracownia Projektowa FORMAT

mgr inż. Paweł Sznajder
ul. Hetmańska 34/6, 58-316 Wałbrzych
tel. 603 477 540

Obiekt	Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szarych Szeregów 19 w Wałbrzychu				
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów 19; 58-304 Wałbrzych				
Tytuł rys.	INSTALACJA GAZOWA - RZUT PARTERU				
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala
Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Paweł Sznajder	384/DOŚ/09	17.10.2019		1:50
Asystent:					Nr rys. 2
Sprawdz.					Nr str. 15