


UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych przez połączenia zaciskowe lub lutowanych lutem twardym
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Gazomierz montować na listwie montażowej w szafce gazomierzowej
4. Podejścia pod gazomierze dn25st.cz.
5. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.

OZNACZENIA:

- projektowana instalacja gazowa
- istniejąca instalacja gazowa
-  projektowany gazomierz G2,5 w szafce gazomierzowej 400x500x250



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodz. przy ul. Orkana 78 w Wałbrzychu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Orkana 78
58-306 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA - - RZUT PARTERU

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	13.09.2019		Skala	1:50
Asystent:	inż. Marzena Majerska		13.09.2019		Nr rys.	1
					Nr str.	10