



Uwagi:

- 1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokości 1,8m nad podłogą.
- 2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

 KAPINUS		PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY			
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)					
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 5, 58-301 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Paderewskiego 5, 58-301 Wałbrzych			
Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A4	Data: 08.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut piwnicy - instalacji gazowej			Skala: 1:100
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 2/S
Asystował: inż. Mateusz Oźga					