



Uwagi:

- 1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokości 1,8m nad podłogą.
- 2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

 KAPINUS				PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY			
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)							
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 5, 58-301 Wałbrzych.				Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Paderewskiego 5, 58-301 Wałbrzych			
Temat: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu.				Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A4	Data: 08.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW				Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacji gazowej		Skala: 1:100	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski						Nr rys. 3/S	
Asystował: inż. Mateusz Oźga							