

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Zakład w Wałbrzychu**

ul. T. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych  
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14  
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

**Narada koordynacyjna**

Wasz znak: 6630-70.2015  
Nasz znak: ZIE-5/ NK / INF - 48 / 2015

Wałbrzych, 08.07.2015r.

Dot.: odwołanie : pnyłocze kanalizacji deszczowej  
do budynków przy ul. Traugutta 2 i 2A w D-dm.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu  
w odpowiedzi w sprawie jw. informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową  
w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. W związku z tym należy dostosować się do  
poniższych wytycznych, w których informujemy że:

1. W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana  
jest czynna sieci gazowa:
  - niskiego ciśnienia DN 50
  - średniego ciśnienia De 160
  - podwyższonego średniego ciśnienia .....
  - projektowana sieć gazowa .....
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane  
wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia  
04.06.2013 r.).
3. W odległości < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych  
sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.