

Wałbrzych, dn.19.05.2016r.

Biuro Projektów „DRAWEL”
ul. Parkowa 23/1
58-302 WAŁBRZYCH

TD/OMP1/IW/49/ Barcode 1006647136
TD/OWB/OMP1/.....

Dotyczy: wytyczne do projektowania

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.05.2016 w sprawie przebudowy wewnętrznej linii zasilającej oraz zestawów rozdzielczo-pomiarowych (bez zwiększenia mocy przyłączeniowej) w budynku wielorodzinnym przy **ul. Komuny Paryskiej 3 w Wałbrzychu** niniejszym podajemy dane:

Tabela mocy i zabezpieczeń:

- lokal mieszkalny nr 3	20 kW	3x32A
- lokal mieszkalny nr 1	12 kW	3x20A
- lokale mieszkalne nr 9-10	po 5 kW	1x25A
- lokale mieszkalne nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13	po 4 kW	1x20A
- obwody administracyjne	5 kW	1x25A

Miejsce przyłączenia: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy

Dane do obliczeń: stacja transformatorowa R-225-02 z transformatorem 630 kVA, 20/0,4 kV, obwód x-5, kabel YAKY 4x95mm² l= 30m, linia ASXSn 4x70mm² l= 147m, przył. ASXSn 4x25mm² l= 14m

Załączniki
Adresat
a/a

Bogdan Tomaszewski
Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.