

Wałbrzych, 01.09.2016r.

W/N.5183.2005.2016.MT

**Pan Wojciech Czerwiński**  
**Pracownia Projektowa M&W**  
**ul. Jesienna 18**  
**58-301 Wałbrzych**

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.08.2016r. (data wpływu: 24.08.2016r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. Urząd dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na remoncie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, remoncie klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian, budynku położonego przy ul. Ogińskiego 23 w Wałbrzychu (dz. nr 408/3, obr nr 26 Nowe Miasto), informuje, że akceptuję przyjęte w przedłożonej dokumentacji rozwiązania.

Jednocześnie wnoszę następujące uwarunkowania konserwatorskie:

- na etapie wykonawczym, przed wymalowaniem elewacji (detal + tło), należy wykonać próbne wymalowania i zorganizować spotkanie na obiekcie z pracownikiem tut. Urzędu, w celu ostatecznej akceptacji kolorystyki, przyjętej w przedłożonej dokumentacji;
- dopuszcza się wymalowanie opasek otworów okiennych o szerokości 3 do 5 cm;
- nie dopuszcza się docieplenia obramienia otworu wejścia, należy poddać go renowacji;
- na etapie wykonawczym należy przedłożyć w tut. Urzędzie do akceptacji płytkę klinkierowa, mającą stanowić okładzinę cokołu;

*Projekt budowlany osteplowano na stronie tytułowej jako załącznik do niniejszego pisma. Jeden egzemplarz pozostawiono w aktach sprawy w tut. Urzędzie.*

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
*mgr Maria Ptak*  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat - 152019-34117-7-R;
2. a/a MT