



Ochrona przeciwpożarowa:

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja i osłony.
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
- Połączenie wyrównawcze główne.

UKŁAD SIECI TN-S

Pz=48,8kW

DRAWEL Biuro projektów
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15		Data: 03.2016
Asystent:	mgr inż. Daniel Tchorowski			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 14 w Wałbrzychu dz. nr 429/7 obręb nr 27 Śródmieście			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 14 58–300 Wałbrzych			PB–E–07
Tytuł rys.:	RZUT III PIĘTRA			