## STAN ISTNIEJACY

## STAN PROJEKTOWANY

**WZMOCNIENIE NADPROŻY**

① OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I140 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 150 CM SZTUK 5

**NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN**

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HEJBAR O DŁUGOŚCI 100 CM ( PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO

① COKÓŁ – RENOWACJA
– WYKONAC HYDROPIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ
– WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
– PRZY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX
– INIEKCJA SZCZELIN ŚRODKIEM INIEKCYJNYM PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU SZCZELIN
– UBYTKI W CEGŁE ZREKONSTRUOWAC ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP. TUBAG NSR 0.4 NATUR
– USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGIEŁ NA GŁ. 2CM
– WYKONAC NOWE SPOINOWANIE ZAPRAWĄ FUGOWĄ WAPIENNO – TRASOWA NP. STOTRASS FUGE BARWIONĄ FABRYCZNIE
– KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA
– COKÓŁ PODDAC HYDROFOBIZACJI SRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM NP. ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR. 10CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNIE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY k1,5 BARWIONY W MASIE

③ OKNA W PIWNICACH I POM.SANIT.– WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO – ROZWIERANE, KOLOR . C. ORZECH
W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

④ DRZWI WEJŚCIOWE – RENOWACJA
OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE , ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ, POKRYĆ DWUKROTNIE TRANSPARENTNĄ FARBĄ W KOLORZE C. ORZECH

⑥ OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2%
– BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM

⑦ SCHODY – ODBUDOWA
BETON B20, OKŁADZINA KAMIENNA GROSZKOWANA

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY

⑨ OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY– 11 SZT.
PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO–ROZWIERANE
WSP. UMAX 1,1
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – GERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH, PODOKIENNIKACH I PARAPETACH OKIENNYCH– BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT 0.7MM

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDZIE POD TYNKIEM

ARCH id. IWONA DZIEDZIC
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | PODPIS |
|---|---|---|---|
| KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: | NR UPR. | |
| | ARCH. IWONA DZIEDZIC | AU–F2/188/81 | |
| | SPRWDZAJACY: | NR UPR. | |
| | PROJEKTANT | NR UPR. | |
| | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPR. | |

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

**REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU**

TYTUŁ RYSUNKU

**ELEWACJA WSCHODNIA**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA, NR |
|---|---|---|
| WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | BOH. GETTA 10 |

DZIAŁKA NR: 211
OBRĘB: KONRADÓW NR 15
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOH. GETTA 10 W WAŁBRZYCHU

| STADIUM | BRANZA | DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| ZAŁOŻENIA DO REMONTU | ARCH. | PAŹDZIERNIK 2016 | 1:100 | 2/A |