


UWAGI:

1. Lokalizację rozdzielnic pokazano na rysunku nr E-8
2. Rozłęcznik na zasilaniu należy wyposażyć w wyłącznik zanikowy
Wyłączany przekaźnikiem różnicowoprądowym i wyłącznikiem p/poż
zabudowanym przed wejściem głównym do budynku

		Usługi Elektryczne - Projektowanie mgr inż. Zdzisław Marciniak ul. Namysłowskiego 19 58-302 Wałbrzych	
		Inwestor: Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych	Obiekt: Wspólnota mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 42 58-304 Wałbrzych
Projektował: mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. NBGP-V-7342/3/8/95/96		Temat: Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej WLZ i OKS 24V Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL2	Data: 06/2013
Konstruował: ---			Nr rys. E-3.3
Sprawdził: ---			Podz. -/-