

projektowana instalacja gazowa

istniejąca instalacja gazowa

Uwagi:
1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokoœci 1,8m nad podłogą.
2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu

Zakład w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych
ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 842 72 35 faks 74 846 93 41
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodnienia 31/11/2016
Uzgodniono bez uwag
09-08-2016

Mistrz
Sieci i Instalacji Gazowych
Andrzej Zemełko

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul.Paderewskiego 5, 58-301 Wałbrzych.			Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Paderewskiego 5 , 58-301 Wałbrzych	
Temat: *Wymiana instalacji gazowej w częściach* wspólnych budynku przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu.	*Stadium:* PB	Branża: S	Arkusz A4	*Data:* 08.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: Iyometria - instalacji gazowej			Skala: 1:100
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 7/S
Asystował: inż. Mateusz Ożga				