



Ochrona przeciwpożarowa:

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja i osłony.
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
- Połączenie wyrównawcze główne.

UKŁAD SIECI TN-S

Pz=48,8kW

DRAWEL Biuro projektów  
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	Data:	03.2016
Asystent:	mgr inż. Daniel Tchorowski		Stadium:	PB
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 14 w Wałbrzychu dz. nr 429/7 obręb nr 27 Śródmieście			Skala:
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 14 58-300 Wałbrzych			1:50
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA			PB-E-06