

Wałbrzych, dnia 26.09.2016r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/60/2016

Pani Sylwia Tchorowska
Biuro projektów i usług
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Wysockiego 28
58-304 Wałbrzych

Dot.: wniosku o zapewnienia odbioru wód opadowych i techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada nr 21 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że droga wojewódzka ul.11 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul.Pułaskiego w Wałbrzychu jest po kompleksowej przebudowie i w związku z tym nie wyrażamy zgody na prowadzenie robót w obrębie tego pasa drogowego.

Z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, że rynny spustowe z budynku od strony ulicy posiadają podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie tylnej części budynku należy przewidzieć z wykorzystaniem istniejących przyłączy, bądź wykonać układ pompowy z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej „kd 300”, „kd 500” w ul.Pułaskiego, poza przebudowanym obrębem skrzyżowania, z następującymi warunkami:

1. Wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wykonać poprzez studnię połączeniową.
Studnię wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy min Ø 1000 mm. Na zwieńczeniu studni zastosować wąż z wypełnieniem betonowym kl. C .
2. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić Ø 160 mm.
3. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 , poz. 1800).
4. Projekt odwodnienia inwestycji w zakresie odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz lokalizację urządzeń w pasie drogowym należy uzgodnić w ZDKiUM.
5. Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać od tut.Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego odwodnienia wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizację deszczową.
6. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymywania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym.
7. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Inwestor będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonej do pisma mapie sytuacyjno-wysokościowej.

DYREKTOR
Krzysztof Siewczyk

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego