

Wałbrzych, 05.08.2015r.

W/N.5183.1446.2015.MT

*P. Ewa
T. Sybulek*
12.08.2015
(-)

Pod 25940

MZB Sp. z o. o.
BOK PODGÓRZE
ul. Jagiellońska 7-9
58-300 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: EZ-3/WSP/631/2015 z dnia 23.06.2015r. (data wpływu: 24.06.2015r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. Urząd możliwości docieplenia elewacji budynku położonego przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu, informuję, że wstępnie dopuszczam możliwość zastosowania docieplenia ścian zewnętrznych ww. nieruchomości. Jednocześnie wnoszę następujące uwarunkowania konserwatorskie do planowanego zamierzenia:

- dopuszcza się docieplenie tylko partii otynkowanych elewacji (z wyłączeniem opracowanej w cegle I kondygnacji nadziemnej elewacji frontowej), poprzez zastosowanie wełny mineralnej lub płyt styropianowych o grubości 6-8 cm;
- kondygnację elewacji frontowej opracowaną w cegle należy oczyścić, uzupełnić ubytki w cegle i spoinie oraz poddać hydrofobizacji;
- do otworzenia ceglana dekoracja otworu okiennego klatki schodowej (elewacja frontowa);
- wyprawa tynkarska winna odtwarzać strukturę tynków oryginalnych (do uzgodnienia na etapie projektowym w tut. Urzędzie);
- kolorystyka elewacji winna zostać utrzymana w stonowanej kolorystyce, np.: 16017; 16025; 16034; 16043; 16046; 16061; 16237; 16292; 16249; 16257; 16273- wg wzornika Sto Design Architectural Colours

Ponadto nadmieniam, że ostateczne stanowisko w sprawie organ ochrony zabytków zajmie na wniosek Biura Administracji Architektoniczno -Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w trybie art. 39 ust.3 w oparciu o ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konservatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat - 110439-17674-1-R;
2. a/a MT

Za zgodność z oryginałem

data: 24.03.18, podpis: *[podpis]*
KIEROWNIK
BIURA OBSŁUGI KLIENTA
"BOK PODGÓRZE"
mgr Marek Kwiatkowski